



Liste der Feuerlöschschläuche nach DIN, die die Leistungsanforderungen geltender Normen erfüllen.

Stand: 11.02.2023

| Hersteller | Bezeichnung nach Norm DIN EN 1947 : 2014-09 | Handelsname | Bescheinigung | | Bemerkung |
|--|--|-----------------------------|---------------|------------|-----------|
| | | | Prüfnummer | Datum | |
| GOLLMER & HUMMEL GmbH 75334 Straubenhardt | DIN EN 1947-II-B-5-25-20-50 | G&H TEXFLEX X-TREME | ZPC 30400 | 11.03.2021 | |
| GROSSO srl 21020 Inarzo (VA) - Italy | DIN EN 1947-II-A-2-25-20-60 | SPRAYFIRE/60 Diam. 25x38 mm | ZPC 30006 | 03.02.2023 | |



Liste der Feuerlöschschläuche nach DIN, die die Leistungsanforderungen geltender Normen erfüllen.

Stand: 11.02.2023

| Hersteller | Bezeichnung nach Norm DIN EN 1947 : 2007-04 | Handelsname | Bescheinigung | | Bemerkung |
|--|--|--------------------|---------------|------------|-----------|
| | | | Prüfnummer | Datum | |
| Jakob Eschbach GmbH 34431 Marsberg | DIN EN 1947-II-B-5-25-20 | MONOFLEX S | ZPC 30005 | 21.02.2012 | |
| Haberkorn & Co. GmbH 4240 Freistadt - Austria | DIN EN 1947-II-B-3-25 | STABILO-STAR-SUPER | ZPC 30004 | 23.06.2005 | |
| Jakob Eschbach GmbH 34431 Marsberg | DIN EN 1947-I-A-1-25-20 | - | ZPC 30003 | 17.01.2005 | |
| Semperit, Technische Produkte GmbH & Co. KG 2632 Wimpassing - Austria | DIN EN 1947-II-A-1-25-20 | - | ZPC 30002 | 15.04.2004 | |
| Parsch GmbH & Co. KG 49477 Ibbenbüren | DIN EN 1947-II-B-1-25 | Monoform DA | ZPC 30001 | 29.09.2003 | |